



**POZNÁMKA:**

- Montážní prostor musí být v jedné rovině a dostatečně pevný pro kotvení těsnícího límce.
- V případě přesahující střechy musí být volné místo nad těsnícím límcem min. 150 mm.
- Pro zamezení zatěžení mezi kotevní plochou a těsnícím límcem je potřeba osadit 150 mm nad těsnícím límcem okapnice přesahující min. 50 mm přes venkovní rozměr.

ROZMĚRY v mm	
OW =	Celková šířka
OH =	Celková výška
PD =	Hloubka
W =	Šířka vratového otvoru
H =	Výška vratového otvoru
MH =	Montážní výška = min.75
PH =	Výška podlahy haly od komunikace = min.75
OL =	Překrytí límce
FS =	Volný postranní prostor
FA =	Volný horní prostor
KB =	Šířka matrace

VÝKRES STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI PRO TĚSNÍCÍ LÍMEC POLŠTÁŘOVÝ			
Typ/rozměr/počet: _		Č. zakázky: _	
Název stavby: _		Tolerance: -0/+10	
Objednavatel: _		č.v.:400.000 IA	
Vypracoval: _	Datum zpracování: _	Rev.: 21.11.2011	
VÝKRES NENÍ V MĚŘITKU			

**!** Výkres má pouze informační charakter, konkrétní stavební připravenost nutno konzultovat s pracovníkem společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o. **!**